



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000446

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.05.2017г. по 15.05.2022г.

№ ПСБК RU.ПБ01.Н00330

код ОКПД 2 29.20.21

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС» (ООО «Группа компаний ТСС»), ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027. Адрес: 115477, Российская Федерация, город Москва, улица Кантемировская, дом 53, корпус 1, Телефон: 84952580020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС» (ООО «Группа компаний ТСС»), ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027. Адрес: 115477, Российская Федерация, город Москва, улица Кантемировская, дом 53, корпус 1, Телефон: 84952580020

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«Контрол-Трейд» Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН 1167746700890
Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Электростанции дизель-генераторные контейнерного типа, торговая марка ТСС (TSS), тип контейнера ПБК, БК, УБК выпускаемые по ТУ 29.20.21-002-56748265-2017 «Блок контейнер» от 04.04.2017г. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
ГОСТ 30247.1-94 Степень огнестойкости III
Класс конструктивной пожарной опасности – С1
Класс пожарной опасности конструкций – К1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0249К-Т-01 от 15.05.2017г.
ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол»,
№ПСБК RU.ПБ01 до 12.07.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя
ТУ 29.20.21-002-56748265-2017 «Блок контейнер»
от 04.04.2017г.

Руководитель(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

